

## Информация о проверках в МОАУ «Гимназия №4»

№ п/п	Наименование контрольно-надзорного, контрольного органа, проводившего проверку	Дата проверки	Цель проверки	Выявленные нарушения	Отметка о выполнении предписаний, замечаний
1	Управление образования администрации города Оренбурга	14.08. 2017	Готовность гимназии к новому 2017- 2018 учебному году	Нарушений нет	
2	КРУ администрации города Оренбурга	29.08.2017 – 29.09.2017г.	Выполнение плана финансово хозяйственной деятельности, муниципального задания, законности и эффективности использования муниципального имущества	Нарушений нет	
3	Главное управление МЧС России по Оренбургской области	С 07.11.2017 по 24.11.2017г.	Проверка соблюдения требований пожарной безопасности	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Речевые оповещатели оборудованы регуляторами громкости;</li> <li>– двери лестничных клеток не имеют уплотнения в притворах;</li> <li>– ширина выходов из помещений малого спортивного зала и помещений бассейна менее 0,9 м (фактически 0,8 м.);</li> <li>– помещение перехода между основным и дополнительным корпусами, подвального этажа дополнительного корпуса не обнаружены автоматической установкой пожарной сигнализации;</li> <li>– высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету (коридор подвального</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Частично заменены речевые оповещатель;</li> <li>2. Установлен уплотнитель в притворы лестничных клеток;</li> <li>3. Направлено письмо начальнику УО для выполнения локально – сметных расчетов: <ul style="list-style-type: none"> <li>- для выполнения проекта на установку автоматической пожарной сигнализации в переходе и подвальном этаже дополнительного корпуса.</li> </ul> </li> </ol>

				<p>этажа основного здания) выполнена менее 2м.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мощность речевых оповещателей не обеспечивает необходимый уровень звука;</li> <li>- над эвакуационными выходами из подвального этажа основного корпуса не установлены световые указатели «Выход».</li> </ul> <p>Срок устранения нарушений 30.08.2018г.</p>	<p>- на расширение входов из помещений малого спортивного зала и помещений бассейна, на изменение высоты горизонтальных участков путей эвакуации в коридоре подвального этажа основного здания.</p> <p>4. Отрегулирована мощность речевых оповещателей.</p>
4	Министерство образования Оренбургской области	15.11.2017 – 30.11.2017	Государственный контроль (надзор) в сфере образования, соблюдение совокупности предъявляемых обязательных требований законодательства РФ в сфере образования.	Нарушений нет	